



**Јавно предузеће за уређивање  
грађевинског земљишта  
"Краљево"**

Ул. Хајдук Вељкова бр. 61  
36 000 Краљево

www.direkcijakv.net  
office@direkcijakv.net

Тел.	036/312-019
	036/333-370
Факс.	036/312-061
Мат. бр.	17001841
ПИБ	101258220

Наш број: 2632/1

Датум: 14.07.2017.

Обрадио/ла: МЂ

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дајемо додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова у отвореном поступку – Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22, ЈН 1.3.27.

Дана 13.07.2017. године, заведено у Јавном предузећу за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" под бројем 2632, достављено је питање заинтересованог понуђача везана за јавну набавку радова у отвореном поступку - Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22, ЈН 1.3.27.

Питање :

1. Према позицији 1 под Д) Инсталатерски радови – Да ли су цеви коруговане HDPP Ø 300 или ребрасте HDPE Ø 300?
2. По истој позицији – С обзиром да класа SN 4 или KN/m<sup>2</sup> не постоји, да ли је класа цеви SN8 8 KN/ m<sup>2</sup>

Одговор :

Цеви су канализационе, ребрасте од полиетилена (ПЕ) са спојем на муф, класе SN8 или 8KN/ m<sup>2</sup>.

(Остале одредбе у опису остају непромењене)

С поштовањем,



КОМИСИЈА