



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-01-4/19-VII
Дана: 13.02.2019. године
Трг Јована Сарића 1.
К р а љ е в о

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 11.02.2019. године у 12,00 часова електронском поштом поставио питање са захтевом за појашњење Конкурсне документације покренутог отвореног поступка јавне набавке ЈН број 404-01/19-VII набавка радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву, у оквиру реализације Државног програма обнове јавних објеката у јавној савојини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава у мају и јуну 2017. године, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 29.01.2019. године и измењене Изменама и допунама објављеним на Порталу ЈН дана 07.02.2019. године, са продуженим роком за подношење понуда за 6 дана закључно до 14.02.2019. године.

Потенцијални понуђач пита да ли ја у Конкурсној документацији дошло до случајне грешке у предмеру и Обрасцу о произвођачима материјала и опреме јер се тражи камена вуна КРТ-тврде плоче дебљине 8цм, густине 150 кг/м³ која је намењена за равне кровове и израђује искључиво по налогу купца, уместо камене вуне у виду тврдих плоча дебљине 8цм густине 120 кг/м³ намењену за вентилирајуће фасаде.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, разматрала постављено питање потенцијалног понуђача - заинтересованог лица за додатним појашњењем Конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке ЈН број 404-01/19-VII набавка радова на реконструкцији и доградњи објекта Здравствене амбуланте Рибница у Краљеву, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 29.01.2019. године са изменама и допунама дана 07.02.2019. године.

Комисија за јавну набавку обавештава заинтересована лица да је код избора камене вуне за израду фасаде објекта и одређивања њене тврдоће у Предмеру радова и Обрасцу о произвођачима материјала и опреме дошло до техничке грешке у куцању приликом израде пројектне документације код позиција број 6. 7. и 8. А-Реконструкција – Ж. Изолатерски радови и Б-Доградња – Ж. Изолатерски радови, тако што је погрешно наведена густина камене вуне за фасаду објекта од 150 кг/м³, уместо потребне камене вуне КРТ-тврде плоче дебљине 8цм, **густине 120 кг/м³**, тако да на овим позицијама треба да стоји „Набавка материјала, транспорт и израда термоизолације односно облагање фасадних зидова од КРТ – тврдих плоча камене вуне густине 120 кг/м³...“. Понуђачи дакле могу да достављају техничке листове и узимају у обзир приликом припремања понуде и тврде плоче камене вуне за облагање фасадних зидова дебљине 8цм, густине 120 кг/м³.

Такође Наручилац обавештава потенцијалне понуђаче да нема сметњи и за уградњу камене вуне исте дебљине 8цм, али првобитно дате густине од 150 кг/м³ уколико таква понуда понуђача буде изабрана као најповољнија.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ