



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД КРАЉЕВО  
Број: 404-02/16-IX  
Дана: 04.03.2016. године  
Трг Јована Сарића 1.  
К р а љ е в о

## П И Т А Њ Е П О Н У Ћ А Ч А-ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА

Заинтересовано лице као потенцијални понуђач је дана 03.03.2016. године поставио питање наручиоцу граду Краљеву захтев за појашњење, везано за јавну набавку радова у отвореном поступку, радови на реконструкцији и доградњи зграде школе „Драган Маринковић“ у месту Адрани - град Краљево I фаза, ЈН број 404-02/16-IX објављену на Порталу ЈН дана 25.02.2016. године у погледу датог Предмера радова у Конкурсној документацији у Прилогу IX-Образац структуре цене са упуством како да се попуни, која се односе на планиране „Бетонске радове“. Заинтересовано лице као потенцијални понуђач пита: „**Да ли је дебљина плоче 5 cm или је у питању грешка, јер за дати опис је немогућа дебљина од 5 cm**“ на Позицији I. Архитектонско-грађевински радови, Врста радова на позицији 03. Бетонски радови, Редни број 03.002 са датим описом: „Бетонирање подова на тлу бетоном МБ 20 д=5 cm, под армиран завареним мрежама у горњој и доњој зони, плочу изделити фугама, завршну површину уз додатака уцемента у свежу бетонску масу“.

## О Д Г В О Р Н А Р У Ч И О Ц А

У јавној набавци радова у отвореном поступку, радова на реконструкцији и доградњи зграде основне школе „Драган Маринковић“ у месту Адрани, град Краљево - I фаза, ЈН број 404-02/16-IX објављеној на Порталу ЈН дана 25.02.2016. године, **наручилац на основу постављеног питања заинтересованог лица-потенцијалног понуђача појашњава дати Предмер радова на страни 42. Конкурсне документације** ове јавне набавке у оквиру Прилога IX Конкурсне документације-Образац структуре цене са упуством како да се попуни, Позицији I. Архитектонско-грађевински радови, Врста радова на позицији 03. Бетонски радови, Редни број 03.002 са датим описом: „Бетонирање подова на тлу бетоном МБ 20 д=5 cm, под армиран завареним мрежама у горњој **и доњој зони**, плочу изделити фугама, завршну површину уз додатак цемента у свежу бетонску масу“ **ДА СЕ РАДИ О ГРЕШЦИ ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ ПРЕДМЕРА У ОПИСУ ОВЕ ПОЗИЦИЈЕ ЈЕР ИСТИ НИЈЕ УСКЛАЂЕН СА ЦРТЕЖИМА И СТАТИЧКИМ ПРОРАЧУНОМ. БЕТОНСКА ПЛОЧА ЈЕ АРМИРАНА У ДВА ОРТОГОНАЛНА ПРАВЦА (ЈЕДНА МРЕЖА), А НЕ ДВОСТРУКО (У ОБЕ ЗОНЕ), ДАКЛЕ СА АРМАТУРНОМ МРЕЖОМ САМО У ГОРЊОЈ ЗОНИ ШТО СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ УВИДОМ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:ГРАФИЧКИ ДЕО И СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН. САГЛАСНО СТАТИЧКОМ ПРОРАЧУНУ ИЗ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА „ОШ ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“ АДРАНИ, ПРОЈЕКТОВАНА ДЕБЉИНА ПЛОЧЕ ИЗНОСИ Д=5 cm И АРМИРАНА ЈЕ МРЕЖАСТОМ АРМАТУРОМ Q131, МАГ 500/560.**

**У ПРИЛОГУ ОВОГ ОДГОВОРА ДАТ ЈЕ ДЕТАЉ ПОДНЕ ПЛОЧЕ ИЗ ПРОЈЕКТА.**

Наручилац поново указује потенцијалним понуђачима да одговоре на сва евентуална друга спорна питања везана за радове предвиђене Предмером радова ове јавне набавке могу добити **увидом у пројектно-техничку документацију код овлашћеног лица-директора основне школе „Драган Маринковић“ у Адранима, град Краљево**, сваког радног дана како је то и наведено у Конкурсној документацији ове јавне набавке. Такође истичемо да је обавеза понуђача да обиђе терен где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке и истовремено изврши увид у пројектно-техничку документацију и услове градње, што потврђује потписивањем Изјаве дате у поглављу XVI а коју мора потписати и овлашћено лице наручиоца-директор школе, уз напомену да је ова потписана Изјава обавезни део понуде понуђача.

Истовремено Наручилац обавештава сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче **да се рок за подношење понуда НЕ ПРОДУЖАВА**, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), **тако да крајњи рок за подношење понуда у овој јавној набавци остаје исти и то до 10.03.2016. године до 11<sup>00</sup> часова. Отварање понуда је истог дана 10.03.2016. године у 11<sup>30</sup> часова.**

