



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
Број: 404-108/19-VII
Дана: 07.02.2020. године
Трг Јована Сарића 1.
К р а љ е в о

ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

Потенцијални понуђач као заинтересовано лице је дана 04.02.2020. године електронском поштом у 10.55 часова поставио је питање у вези Техничке спецификације из Предмера и предрачуна радова покренутог отвореног поступка јавне набавке, ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских радови на изградњи објекта основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом, за потребе Града Краљева као наручиоца, у оквиру реализације Државног програма обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној савојини у областима образовања, здравства, социјалне заштите и спорта, који је утврдила Влада РС, објављених на Порталу ЈН дана 22.01.2020. године и дана 30.01.2020. године, са продуженим роком за подношење понуда најпре до 04.02.2020. године и новим роком закључно до 11.02.2020. године.

Потенцијални понуђач тражи појашњење и тражи одговор :

1. На странама 345 Б и 346 Б у 3. колони нису попуњени подаци, односно захтеване карактеристике које ове позиције треба да испуне. Такође, није у 1. колони написан редни број позиције из предмера на обе стране, као и на свим позицијама расвете. Молимо за допуну.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, разматрала постављено питање потенцијалног понуђача - заинтересованог лица у отвореном поступку јавне набавке, ЈН број 404-108/19-VII набавка грађевинских радови на изградњи објекта основне школе „Свети Сава“ са фискултурном салом, за потребе Града Краљева као наручиоца, објављене на Порталу ЈН дана 20.12.2019. године Измена и допуна Конкурсне документације објављене на Порталу ЈН дана 22.01.23020.године и дана 30.01.2020.године и новим продуженим роком за подношење понуда закључно до 11.02.2020.године.

Комисија за јавну набавку такође обавештава сва заинтересована лица да ради потпуног прецизирања Конкурсне документације ове јавне набавке појашњава Конкурсну документацију и даје одговор на постављена питања:

1. Све неопходне информације које се односе на избор и расвете дефинисане су пројектном документацијом и дате у предмеру и предрачуну који је саставни део конкурсне документације.

- Информације се у области Х на страни 344 (4.1....) појашњавамо

Табелу Материјал/опрема и захтевани критеријуми и она гласи: минимум критеријума UGR<19, 3600lm, Степен механичке заштите је ИП20/44, а отпорност на удар је ИК03. Светиљка се испоручује у комплекту са лед модулима са бојом светлости 4000К, индексом репродукције боје CRI>80. Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: технички листови (у техничким листовима назначити тражене карактеристике)

- Информација на страни 345 (4.2) појашњавамо: минимум критеријума које светиљке морају да испуне UGR<19, 4250lm,4000К, Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: технички листови (у техничким листовима назначити тражене карактеристике).

- Информација на страни 345 (4.3) -минимум критеријума које светиљке морају да испуне 2350lm, 4000К; 80Ra; IP 20/54: UGR<22 Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: технички листови (у техничким листовима назначити тражене карактеристике);

- Информација на страни 346 (4.3) - Минимум критеријума које светиљке морају да испуне: 6150lm; 4000К, >70Ra, IP 66, ИК 08. Као доказ усаглашености са захтеваним карактеристикама доставити: технички листови (назначити тражене карактеристике).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ